試験検査結果書

25-C0290-2
2026年2月27日

〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1

株式会社　マーキュロップ
富士河口湖工場　　様

厚生労働大臣登録検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
一般社団法人山梨県食品衛生協会
〒400-0836
山梨県甲府市小瀬町1145番地1
TEL 055-242-0880　FAX 055-242-0881

2026年2月13日当協会検査センターに依頼された試験検査の結果は下記のとおりです。

採水年月日	2026年2月13日	天候	晴	気温	6.2℃	水温	10℃	残留塩素	－
採水場所	山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1								
検体の種類	原料水	採水者	一般社団法人　山梨県食品衛生協会　　土屋						
その他（参考事項）	採水時刻　14時00分								

No.	検査項目	単位	基準	検査結果	検査方法
1	ナトリウム	mg/L	－	4.9	誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法
2	カルシウム	mg/L	－	7.6	誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法
3	マグネシウム	mg/L	－	2.9	誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法
4	カリウム	mg/L	－	1.3	誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法
	以下余白				

判　　定：　－
備　　考：

検査結果以外の検体の詳細については、依頼者の申請によるものです。

試験検査結果書

25-C0290-3
2026年2月27日

〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1

株式会社　マーキュロップ
富士河口湖工場　　様

厚生労働大臣登録検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
一般社団法人山梨県食品衛生協会
〒400-0836
山梨県甲府市小瀬町1145番地1
TEL 055-242-0880　FAX 055-242-0881

2026年2月13日当協会検査センターに依頼された試験検査の結果は下記のとおりです。

採水年月日	2026年2月13日	天候	晴	気温	6.2℃	水温	10℃	残留塩素	－
採水場所	山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1								
検体の種類	原料水	採水者	一般社団法人　山梨県食品衛生協会　　土屋						
その他（参考事項）	採水時刻　14時00分								

No.	検査項目	単位	基準	検査結果	検査方法
1	バナジウム	mg/L	－	0.068	誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法
	以下余白				

判　　定：　－
備　　考：

検査結果以外の検体の詳細については、依頼者の申請によるものです。

試験検査結果書

25-NB02109
2026年2月27日

〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1

株式会社　マーキュロップ
富士河口湖工場　　様

厚生労働大臣登録検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
一般社団法人山梨県食品衛生協会
〒400-0836
山梨県甲府市小瀬町1145番地1
TEL 055-242-0880　FAX 055-242-0881

2026年2月19日当協会検査センターに依頼された試験検査の結果は下記のとおりです。

採水年月日	2026年2月19日	天候	晴	気温	5.8℃	水温	10.1℃	残留塩素	ー
採水場所	山梨県南都留郡富士河口湖町船津6618-1								
検体の種類	原料水	採水者	一般社団法人　山梨県食品衛生協会　　土屋						
その他（参考事項）	採水時刻　12時15分								

No.	検査項目	単位	基準	検査結果	検査方法
1	細菌数	個/mL	100以下	0	標準寒天培地法
2	大腸菌群	11.111mL中	陰性	陰性	LB-BGLB培地法
	以下余白				

判　　定：　基準に適合
備　　考：　食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）

検査結果以外の検体の詳細については、依頼者の申請によるものです。